



Specyfikacja dostawy:

Lp.	Opis	Pozycja na schemacie	Ilość (szt.)
01	Kanałowy czujnik temperatury	1, 7, 13, 14	4
02	Presostat	5, 9, 12	3
03	Termostat zabezpieczający nagrzewnicę elektryczną	10	1
04	Silownik przepustnicy ON/OFF	2, 3	2
05	Silownik przepustnicy 0-10V	6	1
06	Falownik silnika wentylatora- dostarczany luzem	4, 11	2
07	Rozdzielnica ze sterownikiem PLC zasilana 1x230V		1
08	Panel zdalnego sterowania	16	1
09	Moduł sterowania nagrzewnicę elektryczną zasilany 3x400V	8	1

ARCHITEKTURA		Skala:	Rys. nr:
		-	S20
Temat:	AUTOMATYKA CENTRALI WENTYLACYJNEJ		
Nazwa inwestycji:	Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej miasto-gmina Strzelno, działki o nr 715		
Wykonał:	Branża:	Imię i nazwisko, upr. budowlane, Podpis:	Data:
Projektant:	Sanitarna	mgr inż. JAKUB GORLIK Upr.: POM/0052/PWOS/10 do projektowania w spec. sanitarnej	31.10.2013r.
Projektant: sprawdz.:	Sanitarna	mgr inż. ANNA ROMAN -PIOTROWSKA Upr.: POM/0164/POOS/06 do projektowania w spec. sanitarnej	31.10.2013r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Marcin Bartos Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. 663922034 e-mail: marcinbartos4@wp.pl			