



Realizacja Projektu jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast

GMINA STRZELNO
ul. Jakuba Cieślewicza 2
88-320 Strzelno
Rf.Zp.271-17/2014

Strzelno, 13.11.2014r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.: **Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej znak Rf.Zp.271-17/2014.**

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp” wyjaśnia treść pytań.

1. Czy wszystkie okna przyjąć do wyceny jako okna PCV zgodnie z przedmiarem robót?

Odpowiedź: proszę przyjąć zgodnie z projektem pcv lub drewniane – wyglądem jak istniejące.

2. Prosimy o zaznaczenie na zestawieniu stolarki otwieralności okien.

Odpowiedź: otwieralność okien jak istniejące – dodano poprawiony rysunek.

3. Nową stolarkę uwzględnić w kolorze białym?

Odpowiedź: zgodnie z rys elewacji uwzględniającej kolorystykę w tym stolarki.

4. Jakie uwzględnić szklenie? W zestawieniu stolarki podano szklenie zestawem $U=1,1$ W/m²K natomiast w Specyfikacji Technicznej szklenie potrójne 4/16/4/16/4 szyby zespolone, które ma niższy współczynnik przenikania ciepła ale znacznie podnosi cenę okien.

Odpowiedź: szklenie zestawem $U=1,1$ W/m²K

5. W kilku pozycjach przedmiaru wpisano pozycję montaż okien z nawietrzakami antywłamaniowe, czy antywłamaniowe dotyczy okien? jeśli tak to w jakiej klasie antywłamaniowej zastosować szyby i okucia? okno jako wyrób nie posiada atestu jako antywłamaniowe.

Odpowiedź: na parterze zastosować szyby z zabezpieczeniem antywłamaniowym po za tym nie narzuca się specjalnej klasy.

6. Okna piwniczne należy ująć jako stalowe? Czy mogą być PCV?

Odpowiedź: jako stalowe.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający zamieścił powyższe wyjaśnienia na stronie internetowej www.bip.strzelno.pl.

BURMISTRZ

Mateusz
mgr inż. Ewaryst Mateczak