



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w MOGILNIE**

88-300 MOGILNO ul. Kościuszki 4
tel. (052) 318-87-60, (052) 315-23-77
tel/fax (052) 318-87-61
e-mail: psse.mogilno@pis.gov.pl
www.psse.mogilno.com

N.HK-5201-2-4-1/20

Mogilno, dnia 22.06.2020r.
(za potwierdzeniem odbioru)

DECYZJA 397/20

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 i art. 10, ust. 1 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2019, poz. 59), art. 5 ust. 1 i art. 12 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1437), oraz § 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 256), po analizie sprawozdań z badania próbek wody pobranych w dniu 08.06.2020r. z wodociągu we Wronowach, w ramach kontroli wewnętrznej

Państwowy Powiatowy Inspektor w Mogilnie

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu we Wronowach, gm. Strzelno

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 10, ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U z 2019, poz. 59) zadania państwowej inspekcji sanitarnej realizuje w powiecie państwowy powiatowy inspektor sanitarny zgodnie z kompetencjami określonymi w ustawie i przepisach odrębnych oraz zgodnie z art. 37 ust. 1 w postępowaniu przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. W oparciu o art. 4 ust. 1 pkt. 1 tej ustawy do zakresu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego należy kontrola przestrzegania m.in. przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczących higieny środowiska a zwłaszcza wody przeznaczonej do spożycia.

Według art. 12 ust 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu i ścieków (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1437) nadzór nad jakością wody przeznaczonej do spożycia sprawują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej na zasadach określonych w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a według art. 5 ust. 1 tej ustawy przedsiębiorstwo wodociągowo kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny a także zapewnić należytą jakość dostarczanej wody i odprowadzanych ścieków.

W dniu 08.06.2020r. w ramach kontroli wewnętrznej z wodociągu we Wronowach pobrano próbki wody, zgodnie z ustalonym harmonogramem, ze stałych punktów monitoringowych tj.:

- na SUW po hydroforze (sprawozdanie Nr SB/55193/06/2020 z dnia 16.06.2020r.) - monitoring kontrolny;

- na sieci w Młynach 48- mieszkanie prywatne (sprawozdanie Nr SB/55194/06/2020 z dnia 16.06.2020r.) - monitoring kontrolny;

- na sieci we Wronowach 27/1- mieszkanie prywatne (sprawozdanie Nr SB/55195/06/2020 z dnia 19.06.2020r.) - monitoring przeglądowy;

i przekazano do akredytowanego laboratorium: SGS Polska sp. z o.o.

W w/w. próbkach zbadane parametry były zgodne z wielkościami parametrycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Biorąc pod uwagę powyższe wyniki oraz w oparciu o znajdujące się w dyspozycji organu badania jakości wody produkowanej przez SUW we Wronowach w zakresie pozostałych parametrów objętych załącznikiem Nr 1 i 4 rozporządzenia w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi realizowane według ustalonego harmonogramu stwierdza się, iż jakość wody z w/w wodociągu spełnia kryteria dla wody przydatnej do spożycia określone w § 21 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia. Biorąc powyższe pod uwagę Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie orzeka jak w sentencji decyzji.

Przepis § 21 ust. 8 rozporządzenia stanowi o obowiązku poinformowania właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia, co organ spełnia przekazując do wiadomości niniejszą decyzją.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mogilnie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna,

Sporządził: Hubert Purkot
Data sporządzenia: 22.06.2020r.



Państwowy powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogile

Urszula Piwek-Brejecka

Otrzymują:

1. ZGKiM w Strzelnie
ul. Pl. Świętokrzyski 4;
88-320 Strzelno- wysłano drogą elektroniczną
2. Burmistrz Strzelna; Gmina Strzelno
ul. Cieślewicza 2, 88-320 Strzelno- wysłano przez ePUAP
3. a/a