



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w MOGILNIE**

Urząd Miejski w Strzelnie

wpł. 29. 01. 2018

L.dz. 8.42/18

88-300 MOGILNO ul. Kościuszki 4
tel. (052) 318-87-60, (052) 315-23-77
tel/fax (052) 318-87-61
e-mail: psse.mogilno@pis.gov.pl
www.pssemogilno.com

Mogilno, dnia 10.01.2018r.

N.HK – 5200 – I - 6 /18

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi,
pochozącej z wodociągu w Markowicach
(za okres od 1.01.17r. do 31.12.17r.)

Na podstawie wyników nadzoru sanitarnego oceniam, że woda produkowana przez wodociąg w Markowicach zaopatrujący w wodę do spożycia mieszkańców miejscowości: Markowice w okresie od 01.01.17r. do 31.12.17r. była przydatna do spożycia z tym, że w okresie od 13.10.17r. do 09.11.17r. była to przydatność warunkowa z uwagi na krótkotrwale przekroczenie parametru mętności, manganu i żelaza..

Oceny dokonano w oparciu o:

- dane wynikające z urzędowego monitoringu jakości wody zawarte w wyszczególnionych poniżej protokołach poboru próbek wody i sprawozdaniach z badań

Numer protokołu poboru próbek wody / data poboru	Numer sprawozdania /data wydania	Nazwa laboratorium badania	Punkt poboru próbki wody	Parametry nie odpowiadające wymaganiom
N.HK-1/17 z dnia 31.01.2017r	L.HK-632-01/N/17 z dnia 02.02.2016r.	PSSE w Inowrocławiu	instalacja wodociągowa po hydroforze – stacja uzdatniania wody	brak
	L.HK-632-02/N/17 z dnia 02.02.2016r.	PSSE w Inowrocławiu	instalacja wodociągowa w Szkole Podstawowej w Markowicach	brak
	L.HK-632-03/N/17 z dnia 02.02.2016r.	PSSE w Inowrocławiu	instalacja wodociągowa w Spółdzielni Mieszkaniowej – toaleta	brak

- wyniki kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, przedstawione w poniższej tabeli

Nazwa przedsiębiorstwa	Data poboru	Numer sprawozdania /data wydania	Nazwa laboratorium badania	Punkt poboru próbki wody	Parametry nie odpowiadające wymaganiom*
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie ul. Plac Świątokrzyski 4	27.10.2017r.	SB/106676/10/2017 z dnia 31.10.2017.	SGS EKO - PROJEKT Sp. z o. o w Pszczynie	instalacja wodociągowa w Szkole Podstawowej w Markowicach	brak
		SB/106677/10/2017 z dnia 31.10.2017.	SGS EKO - PROJEKT Sp. z o. o w Pszczynie	instalacja wodociągowa w Spółdzielni Mieszkaniowej – toaleta	Mętność = 1,73 NTU
		SB/108309/11/2017 z dnia 07.11.2017.	SGS EKO - PROJEKT Sp. z o. o w Pszczynie	instalacja wodociągowa po hydroforze – stacja uzdatniania wody	Mętność = 2,57 NTU Żelazo = 660 µg/l Mangan = 59,7 µg/l

Nazwa przedsiębiorstwa	Data poboru	Numer sprawozdania /data wydania	Nazwa laboratorium badania	Punkt poboru próbki wody	Parametry nie odpowiadające wymaganiom
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie ul. Plac Świątokrzyski 4	17.08.2017r.	BCR/1/16694/2017/RT z dnia 25.08.2017r. BCR/1/16694/2017/RD z dnia 08.11.2017r.	GIG Katowice	Woda nie uzdatniona (studnia nr 1 i 2) / promieniotwórczość	brak
	06.11.2017r.	Nr 1338 z dnia 09.11.2017r.	PWiK W Inowrocławiu	instalacja wodociągowa w Spółdzielni Mieszkaniowej – toaleta	brak
	08.11.2017r.	Nr 1378 z dnia 09.11.2017r.	PWiK W Inowrocławiu	instalacja wodociągowa po hydroforze – stacja uzdatniania wody	brak

*najwyższe dopuszczalne parametry w próbkach wody określone w załączniku Nr 3 B Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015, poz. 1989) tj. dla mętności – 1 NTU, dla żelaza – 200 µg/l, dla manganu – 50 µg/l

Uzasadnienie:

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie pobrał do badań laboratoryjnych próbki wody z wodociągu w Markowicach w celu oceny jej jakości pod względem mikrobiologicznym i fizyko-chemicznym, a także zapoznał się z wynikami badań jakości wody przeprowadzonymi w ramach kontroli wewnętrznej przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Strzelnie. Probki wody pobrane zostały z ustalonych punktów poboru Zgodnie z uzgodnionym harmonogramem z urzędzeń i instalacji. Badania przeprowadziły laboratoria akredytowane. Wyniki zawarte w sprawozdaniach z badań odniesiono do wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

W wykazanych powyżej badaniach, w 1 próbce wody pobranej w dniu 01.08.17r. w ramach kontroli wewnętrznej (sprawozdanie nr SB/106677/10/2017 z dnia 31.10.2017r.) stwierdzono przekroczenie parametrów fizyko-chemicznych, tj. mętności – oznaczona zawartość 1,73 NTU (norma 1 NTU). Ponadto w 1 próbce wody pobranej w tym samym dniu, również w ramach kontroli wewnętrznej (sprawozdanie nr SB/108309/11/2017 z dnia 07.11.2017r.) stwierdzono przekroczenie norm parametru mętności – oznaczona zawartość 2,57 NTU, żelaza – oznaczona zawartość 660 µg/l (norma 200 µg/l) i manganu – oznaczona wartość 59,7 µg/l (norma 50 µg/l). Przedsiębiorstwo podjęło natychmiastowe działania naprawcze i powtórne badania próbek wody pobranej w dniach 06.11.2017r. i 08.11.2017r. (sprawozdania Nr 1338 i 1378 z dnia 09.11.2017r.) nie potwierdziło przekroczeń powyższych parametrów.

Stwierdzone krótkotrwałe przekroczenia dopuszczalnej zawartości mętności, manganu i żelaza nie stwarzało zagrożenia dla zdrowia konsumentów, a działania naprawcze podjęte przez przedsiębiorstwo były skuteczne, dlatego wodę produkowaną przez wodociąg w Markowicach oceniam jako przydatną do spożycia w analizowanym okresie.

Podstawa prawna:

- 1/. art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1261)
- 2/. art. 12 ust.1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017r. poz. 328)
- 3/. § 19 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989)

Otrzymuje:

1. Pan Ewaryst Matczak Burmistrz Strzelna
Gmina Strzelno, ul. Cieśliewicza
88-320 Strzelno
2. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
[Podpis]
Urszula Piłucka-Brejska

Otrzymuje do wiadomości:

1. Pan Dariusz Sieradzki
Dyrektor Zarządu Gospodarki Komunalnej
ul. Pl. Świątokrzyski 4
88-320 Strzelno