



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w MOGILNIE**

88-300 MOGILNO ul. Kościuszki 4
tel. (052) 318-87-60, (052) 315-23-77
tel/fax (052) 318-87-61
e-mail: psse.mogilno@pis.gov.pl
www.psemogilno.com

N.HK-5201-3-8-2/18

Mogilno, dnia 13.08.2018r.

ORZECZENIE

**w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Ostrowie**

Na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1261 ze zm.) oraz art. 12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328) i § 21 ust. 1 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

po zapoznaniu się z wynikami badań próbek wody pobranych w dniu 07.08.2018r. z wodociągu w Ostrowie w ramach kontroli urzędowej **stwierdza przydatność do spożycia wody** produkowanej przez urządzenie wodociągowe w Ostrowie, zaopatrujące mieszkańców miejscowości: Ostrowo, Ciencisko, Przedbórz, Jaworowo

ZESTAWIENIE BADAŃ STANOWIĄCYCH PODSTAWĘ ORZECZENIA

Numer sprawozdania /data wydania	Nazwa laboratorium badającego	Punkt poboru próbki wody/ zakres badania	Wynik
Nr L.HK-632-270/N/18 z dnia 10.08.2018r	PSSE w Inowrocławiu	instalacja wodociągowa w Ostrowie; – stacja uzdatniania wody - po hydroforze /parametry mikrobiologiczne MP	Wszystkie parametry zgodne z normą
Nr L.HK-632-271/N/18 z dnia 10.08.2018r		instalacja wodociągowa w Ostrowie; – budynek mieszkalny nr 47 /parametry mikrobiologiczne MP	
Nr L.HK-632-272/N/18 z dnia 10.08.2018r.		instalacja wodociągowa w Ciencisku; – budynek mieszkalny nr 31/2 /parametry mikrobiologiczne MP	
Nr L.HK-632-273/N/18 z dnia 10.08.2018r		instalacja wodociągowa w Przedborzu; – budynek mieszkalny nr 51 /parametry mikrobiologiczne MP	

MP (monitoring przeglądowy) obejmuje:

parametry mikrobiologiczne - Escherichia coli (E. coli), Enterokoki, bakterie grupy coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C

UZASADNIENIE

W dniu 07.08.2018r. w ramach kontroli urzędowej pobrano próbki wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z punktów monitoringowych urządzenia wodociągowego w **Ostrowie w celu stwierdzenia ustabilizowania jakości wody, w wyniku działania przedsiębiorstwa**. Badania próbek wody zostały wykonane w akredytowanym Laboratorium Badania Środowiska Komunalnego PSSE w Inowrocławiu. Zakres badań obejmował parametry mikrobiologiczne monitoringu przeglądowego (4 punkty). Woda punktach na stacji uzdatniania wody – po hydroforze oraz na sieci w miejscowościach Ostrowo, Ciencisko, Przedbórz spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Otrzymuje:

1. Dyrektor ZGKiM w Strzelnie
ul. Pi. Świętokrzyski 4; 88-320 Strzelno
2. Burmistrz Strzelna
3. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

**Kierownik
Sekcji higieny żywności żywienia
i przedmiotów użytku**
Małgorzata Kiszka