



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w MOGILNIE**

Urząd Miejski w Strzelnie

wplyw 13. MAR 2017
88-300 MOGILNO ul. Kościuszki 4
tel. (052) 318-87-60, (052) 315-23-77
tel/fax (052) 318-87-61
e-mail: psse.mogilno@pis.gov.pl
www.pssemogilno.com

N.HK- 5201-3-8-1/17

Mogilno, dnia 07.03..2017r.

ORZECZENIE
w sprawie warunkowej przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Ostrowie

Na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1412) oraz art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 139 ze zmianami) i § 17 ust. 1 punkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz.1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

po otrzymaniu sprawozdania z badań próbek wody pobranej z wodociągu w Ostrowie w ramach kontroli wewnętrznej

Numer sprawozdania /data wydania	Nazwa laboratorium badającego	Punkt poboru próbki wody/zakres badania	Parametry nie odpowiadające wymaganiom*
SB/15370/03/2017 z dnia 01.03.2017r.	SGS Polska Sp. z o. o. w Pszczynie	instalacja wodociągowa po hydroforze – stacja uzdatniania wody / MOK	Amonowy jon = 1,48 mg/l

*najwyższe dopuszczalne parametry w próbkach wody określone w załączniku Nr 3B Ministra Zdrowia z 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989) tj. dla amonowego jonu – 0,5 mg/l;

oraz informacji potwierdzającej możliwość usunięcia nieprawidłowości w ciągu 30 dni w celu doprowadzenia jakości wody do wymogów określonych w danym terminie

stwierdza warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi w następującym punkcie:

- instalacja wodociągowa po hydroforze – stacja uzdatniania wody z powodu stwierdzenia przekroczenia norm parametru Jonu amonowego - oznaczone stężenie 1,48 mg/l (dopuszczalna zawartość 0,5 mg/l)

Jednocześnie po rozważeniu stopnia zagrożenia dla zdrowia ludzkiego określa dopuszczalną wartość na jaką pozwala stwierdzona warunkowa przydatność następująco:

dla stężenia jonu amonowego w okresie udzielonego odstępstwa 1,48 mg/l

Otrzymuje:

1. Pan Dariusz Sieradzki Dyrektor ZGKiM w Strzelnie
ul. Pl. Świętokrzyski 4; 88-320 Strzelno
2. Burmistrz Strzelna
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
Brejzala
Krzyszta Pawek-Brejzka



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w MOGILNIE**

88-300 MOGILNO ul. Kościuszki 4
tel. (052) 318-87-60, (052) 315-23-77
tel/fax (052) 318-87-61
e-mail: psse.mogilno@pis.gov.pl
www.pssemogilno.com

N.HK- 5201-3-8-1/17

Mogilno, dnia 08.03.2017r.

ORZECZENIE

**w sprawie przydatności wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
z wodociągu w Ostrowie**

Na podstawie art. 4 ust. 1 punkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 1412 ze zmianami) oraz art.12 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 328) i § 17 ust. 1 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989),

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mogilnie

Po otrzymaniu sprawozdań z badań próbek wody pobranych z wodociągu w Ostrowie w ramach kontroli wewnętrznej:

Numer sprawozdania /data wydania	Nazwa laboratorium badającego	Punkt poboru próbki wody/ zakres badania	Wynik
Nr SB/16093/03/2017 z dnia 06.03.2017r.	SGS Polska Sp. o. o. w Pszczynie	instalacja wodociągowa w Cieńcisku, sieć: p. Popiołkiewicz (MK)	wszystkie parametry zgodne z normą
Nr SB/15367/03/2017 z dnia 01.03.2017r.		instalacja wodociągowa, studnia nr 2 (MK)	woda surowa, nieuzdatniona

stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi w instalacji sieci wodociągowej w miejscowości Cieńcisko (p. Popiołkiewicz). Woda w w/w punkcie spełnia wymagania sanitarne określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r. poz. 1989).

Ponadto w odniesieniu do wyników laboratoryjnych wody surowej ujmowanej na potrzeby w/w wodociągu ze studni nr 2, przekazanych do PSSE w Mogilnie, należy podkreślić, iż kryteria jakościowe określone w powyższym rozporządzeniu odnoszą się do wody przeznaczonej do spożycia, czyli wprowadzanej do sieci po przebiegu cyklu uzdatniania, a wyniki badań wody surowej, nieuzdatnionej są źródłem informacji dla administratora wodociągu, gdyż umożliwiają ustalenie właściwego cyklu uzdatniania.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Mogilnie
[Podpis]
Orszula Piasek-Przejecka

Otrzymuje:

1. Pan D. Sieradzki Dyrektor ZGKiM w Strzelnie
- ✓ 2. Pan E. Matczak Burmistrz Strzelna
3. a/a